

# 安顺圣丰酒店燃气报警系统紧急切断阀采购项目异常公示

## 一、项目信息

项目名称：安顺圣丰酒店燃气报警系统紧急切断阀采购项目

项目编号：XBCG202505000329

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

## 二、标段信息

标段名称：安顺圣丰酒店燃气报警系统紧急切断阀采购项目

标段编号：XBCG202505000329-001

标段内容：设备内容及要求（一）可燃气体探测器技术要求 检测气体：天然气（甲烷），检测范围0-100%LEL，响应时间≤30秒。防爆等级：Exd II CT6 Gb，防护等级IP66。（二）可燃气体控制器技术要求 功能要求：支持6通道输入，声光报警（≥85dB），备用电源续航≥8小时。物联网功能：实时数据远传至监控平台。（三）紧急切断阀技术要求 类型：常闭式防爆电磁阀，关闭时间≤3秒，泄漏等级≤Class VI。材质：阀体304不锈钢，密封材料耐高温（-40℃~+70℃）。接口规格：DN25（公称压力≥0.6MPa）、DN20（与管道匹配）。（四）质量与认证 符合标准：探测器：GB 15322.1-2019《可燃气体探测器》；控制器：GB 16808-2021《可燃气体报警控制器》；切断阀：GB 3836.1-2021《爆炸性环境用设备》；

## 三、交易特殊情况类型

流标

## 四、交易特殊情况原因

无三家及以上投标

## 五、公示媒体及公示日期

公示媒体：黔云招采电子招标采购交易平台

公示期：/

## 六、其它

/

## 七、联系方式

招标人：贵州酒店管理集团有限公司安顺分公司

联系地址：贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路交南水西路交叉口西南侧贵州职工之家(贵州若飞宾馆)1层1号

联系人：黄正军

联系电话：18085325858

招标代理：

联系地址：

联系人：

联系电话：

监督人名称：

联系电话：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（ 签名 ）

招标人或其招标代理机构：（ 签章 ）